

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

Zn: 698/13/VYS/Lu

V Sušici dne: 9.5.2013

Č.j.: 3461/13

VYŘIZUJE: Lunda Jiří

TEL.: 376 540 132

FAX: 376 526 424

E-MAIL: jlunda@mususice.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.2.2013 podal

**Anna Bláhová, nar. 26.11.1944, Lilková 222, Běchovice, 190 11 Praha 911, zastoupena  
Ivou Šrámkovou, nar. 11.9.1967, Milínov 36, 341 42 Kolinec**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

#### "VRTANÁ STUDNA, SEPTIK a DOČIŠŤOVACÍ FILTR na poz.č.1311/3 v k.ú. Budětice"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1311/3, 1400/1 v katastrálním území Budětice.

Druh a účel umísťované stavby:

- jedná se stavbu vrtané studny, která bude sloužit pro zásobování pitnou vodou rekreační objekt a o stavbu septiku s dočišťovacím filtrem, který bude sloužit pro čištění splaškových vod téhož rekreačního objektu.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba vrtané studny bude umístěna na pozemku p.č. 1311/3 v k.ú. Budětice, a to 24,20 m od společné hranice pozemků p.č. 1311/3 a p.č. 1357/6, a 3,30 m od rozestavěné stavby rekreačního objektu, součástí stavby je vodovodní přípojka umístěná na pozemku p.č. 1311/3 v k.ú. Budětice
- stavba septiku bude umístěna 14,90 m od společné hranice pozemků p.č. 1311/3 a p.č. 1312 a 26,50 m od společné hranice pozemků p.č. 1311/3 a p.č. 1357/6 v k.ú. Budětice. Součástí stavby bude odtokové a přívodní potrubí umístěné na pozemku p.č. 1311/3 a 1400/1 v k.ú. Budětice
- stavba biologického dočišťovacího filtru bude umístěna na pozemku p.č. 1311/1, a to 26,10 m od společné hranice pozemků p.č. 1311/3 a p.č. 1357/6 a 3,50 m od společné hranice pozemků p.č. 1311/3 a p.č. 1400/1 v k.ú. Budětice.

Určení prostorového řešení stavby:

- vrtaná studna bude mít hloubku 30,00 m, průměr 200 mm, vystrojení zárubnicí PVC DN 125 mm
- vodovodní přípojka bude PE 80, SDR 11 DN 25, délka 11,00 m, hlavní kabel nn CYKY 5Cx6 a ovládací kabel CYKY 5Cx1,5 v délce 11,00 m bude uložen v souběhu s přípojkou
- biologický tříkomorový septik S1-EK bude kruhového půdorysu a rozměrech D 1600 mm, v 1500 mm
- biologický dočišťovací filtr BF1-EK bude kruhového půdorysu a rozměrech D 1000 mm, v 2000 mm

